

KARTA PRODUKTU wg rozporządzenia 1254/2014 UE

a)	NAZWA DOSTAWCY	BARBOR							
b)	IDENTYFIKATOR	AMBER 1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM REKUPERACYJNYM							
		WERSJA STOJĄCA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM				WERSJA PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM			
		K				KP			
		300	500	800	1200	300	500	800	1200
c)	JZE [kWh/m ² /rok]	(-)33,9	(-)33,7	(-)33,2	(-)32,3	(-)32,3	(-)32,1	(-)33,1	(-)31,5
d)	TYP	SYSTEM DWUKIERUKOWY				SYSTEM DWUKIERUKOWY			
e)	REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA	BEZSTOPNIOWA				BEZSTOPNIOWA			
f)	RODZAJ UKŁADU ODZYSKU CIEPŁA	WYMIENNIK KRZYŻOWY				WYMIENNIK KRZYŻOWY			
g)	SPRAWNOŚĆ CIEPLINA UKŁADU ODZYSKU [%]	72	73	69	67	68	68	69	67
h)	MAKSYMALNA WARTOŚĆ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h]	300	500	800	1200	300	500	800	1200
i)	POBÓR MOCY WENT. PRZY MAKS. NATĘŻ. PRZEPŁYWU [W]	166	230	340	680	166	230	340	680
j)	POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ MIERZONY PRZY OBUDOWIE [dB]	35	36	37	38	35	36	37	38
k)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU [m ³ /h] / [m ³ /s]	530/0,15	690/0,19	1107/0,31	2090/0,58	492/0,14	665/0,18	1095/0,3	1900/0,53
l)	WARTOŚĆ ODNIESIENIA RÓŻNICY CIŚNIENIA [Pa]	50	50	50	50	50	50	50	50
m)	JPM [W/(m ³ /h)]	0,31	0,33	0,31	0,33	0,34	0,35	0,31	0,36
n)	RODZAJ STEROWANIA WENTYLACJĄ	CENTRALNE				CENTRALNE			
o)	PRZECIEK WEWN.[%] / ZEWN.[%]	1.1 / 1.2							
p)	STOPIEŃ MIESZANIA	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
q)	MECHANIZM OSTRZEŻENIA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW	GODZINOWY				GODZINOWY			
r)	INSTRUKCJA INSTALOWANIA KRATEK	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
s)	ADRES STRONY INTERNETOWEJ DTR	www.barbor.biz							
t)	PODATNOŚĆ PRZEPŁYWU [Pa]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
u)	SZCZELNOŚĆ SYSTEMU BEZKANALOWEGO [m ³ /h]	NIE DOTYCZY				NIE DOTYCZY			
v)	RZE [kWh/rok]	3,3	3,5	3,2	3,4	3,5	3,6	3,3	3,7
w)	ROO [kWh]	41,4	41,7	40,6	40,1	40,3	40,3	40,6	40,1

DOKŁADNY OPIS PARAMETRÓW ZNAJDUJE SIĘ W ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 1254 /2014